



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02254/25

Серия **RU** № **0565156**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 121069, Россия, г. Москва, пер. Борисоглебский, д. 13, стр. 1.
Адрес места осуществления деятельности: 109316, Россия, г. Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 16.
Основной государственный регистрационный номер: 1027700088591.
Телефон: +7(495)232-58-80. Адрес электронной почты: info@spetzpozhh.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 121069, Россия, г. Москва, пер. Борисоглебский, д. 13, стр. 1.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109316, Россия, г. Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 16.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный тепловой максимальный адресный взрывозащищенный «СПАРК» ИП101-16-Р.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 26.30.50-022-38970043-2024 «Извещатель пожарный тепловой максимальный адресный взрывозащищенный «СПАРК» ИП101-16-Р» от 22.04.2024 года.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-626/05-2025 от 16.05.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Протокола испытаний № 38410ИЛНВО от 16.05.2025 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/06-02/25 от 07.02.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бижоев Владимир Арсенович, Гареева Дина Рустамовна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», пункты (подпункты) 4.2.1.5, 4.2.1.11, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.5.1, 4.2.5.8, 4.3.9, 5.1.2-5.1.5. Хранение в упаковке для транспортирования на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения в упаковке без переконсервации - не более 3 лет со дня изготовления. Средний срок службы - не менее 15 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 28.12.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.05.2025

ПО

15.05.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цицилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)