



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-ВАНКОР»

(ООО «РН-Ванкор»)

ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, г. Красноярск, Красноярский край, 660077
Телефон: (391) 274 56 99, факс: (391) 274 56 45, e-mail: vankor@vankoroil.ru, www.rosneft.ru
ОГРН 1162468067541, ИНН/КПП 2465142996/246501001

от _____ № _____

на № _____ от _____

Директору по развитию
АО «Спецпожинжиниринг»

А.С. Журба

109316, Москва, Остаповский проезд,
д.5, стр.16

E-mail: info@spetzpozhh.com

*Отзыв о работе оборудования
производства АО «Спецпожинжиниринг»*

Уважаемый Андрей Сергеевич!

На установке предварительного сброса воды с УПН УПСВ-Север ООО Ванкорского м/р с ноября 2013 года находится в эксплуатации полевое оборудование производства компании АО "Спецпожинжиниринг". За данный период эксплуатации полевое оборудование системы АСПС, КЗ и ПТ в составе датчиков загазованности ТГА модели Pirecl и извещателей пламени ИП доказали свою устойчивость к пониженным температурам (минимальная температура наружного воздуха за данный период составила -49°C).

Статистические данные за период эксплуатации:

1. Количество устройств в эксплуатации (на момент оценки, вводились в эксплуатацию не одновременно, по мере строительной готовности):

- датчики пламени ИП 330/3-20 более 100 шт.;
- датчики загазованности PIRECL-41M более 150 шт.;
- модули ввода/вывода более 200 шт.;
- контроллеры – 16 шт.

2. Отказы оборудования:

- в процессе эксплуатации: модуль ввода/вывода EQ3730EDIO – 1 выход из строя, датчик загазованности PIRECL-41M – 2 выхода из строя, датчик пламени ИП 330/3-20 – 1 выход из строя;

- на этапе СМР/ПНР: модуль ввода/вывода EQ3730EDIO – 1 выход из строя, датчик загазованности PIRECL-41M – 1 выход из строя, датчик пламени ИП 330/3-20 – 3 выхода из строя.

С уважением,

начальник управления метрологии,
автоматизации, информационных технологий и
телекоммуникаций ООО «РН-Ванкор»
по доверенности №64 от 01.04.2016г.

 А.Н. Лобанов

И.А. Часовников
(391) 203 55 85
iachasovnikov@vn.rosneft.ru

