



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ**  
системы пожарной безопасности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 121069, Г. МОСКВА, БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПЕР., Д. 13, СТР.1  
АО «СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1027700088591 ИНН 7714225041  
ТЕЛЕФОНЫ: (495) 232-58-80, (495) 268-05-87. ФАКС: (495) 232-58-81. ЭЛ.ПОЧТА: INFO@SPETZPOZH.COM

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ «СПАРК» ИП329-20**

(предназначен для обнаружения загорания различных веществ по электромагнитному (УФ диапазона) излучению пламени)

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Наименование организации:                                |  |
| ФИО и должность специалиста, заполнившего опросный лист: |  |
| Информация для связи:                                    |  |
| Телефон:                                                 |  |
| Факс:                                                    |  |
| E-mail:                                                  |  |
| Почтовый адрес:                                          |  |
| Номер и название проекта:                                |  |
| Организация проектировщик:                               |  |

1. Количество: \_\_\_\_\_

2. Назначение:

☐ для эксплуатации на объекте

☐ для комплектации ЗИП

3. Выбор параметров извещателя:

| Материал корпуса | Выходной сигнал                                                                                                                                                                                        | Температура эксплуатации                                                              | Количество отверстий для кабельных вводов |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| алюминий         | <input type="checkbox"/> реле (реле «пожар», дополнительное реле, реле общей неисправности, нагрузочная характеристика контактов выходных реле - 5А при 30В постоянного тока), MODBUS RS-485.          | <input type="checkbox"/> от -60 до +75°C<br><input type="checkbox"/> от -60 до +125°C | 4                                         |
|                  | <input type="checkbox"/> 4-20 мА, реле (реле «пожар», дополнительное реле, реле общей неисправности, нагрузочная характеристика контактов выходных реле - 5А при 30В постоянного тока), MODBUS RS-485. | от -60 до +75°C                                                                       | 4                                         |
|                  | <input type="checkbox"/> модель для работы в составе адресной системы на базе EQR.                                                                                                                     | от -60 до +75°C                                                                       | 4                                         |

**Оборудование для монтажа:**

(как правило, для комплектации ЗИП не требуется)

1. Кронштейн монтажный извещателей пламени «СПАРК» (для монтажа извещателя на объекте):

☐ Да

☐ Нет

Количество: \_\_\_\_\_

**2. Кабельные вводы и заглушки** (детектор имеет 4 отверстия для подвода кабеля, все отверстия должны быть задействованы кабельными вводами/заглушками):

**2.1 Кабельный ввод (на один извещатель):**

☐ Да ☐ Нет

Материал ввода: ☐ латунь ☐ сталь

Количество: \_\_\_\_\_ (от 1 до 4 на каждый извещатель, в зависимости от количества подводимых кабелей)

**2.2 Заглушка (на один извещатель)** (устанавливается в неиспользуемые отверстия извещателя):

☐ Да ☐ Нет

Материал заглушки: ☐ латунь ☐ сталь

Количество: \_\_\_\_\_ (от 0 до 3 на каждый извещатель, в зависимости от количества кабельных вводов)

**Характеристики подводимого к извещателю кабеля:**

Внешний диаметр подводимого кабеля: \_\_\_\_\_ мм

Внутренний диаметр подводимого кабеля: \_\_\_\_\_ мм

☐ бронированный кабель

☐ небронированный кабель

☐ небронированный кабель  
в металлорукаве

Условный диаметр Ду: \_\_\_\_\_ мм

**3. Защитный козырёк для извещателей пламени «СПАРК»** (служит для защиты ИП от атмосферных осадков и механических воздействий):

☐ Да ☐ Нет

**Сервисное оборудование:**

(как правило, для комплектации ЗИП не требуется)

**1. Позиционер для извещателей пламени ПЛ-001** (представляет собой лазерный указатель, применяется при ПНР для точного позиционирования извещателей и определения защищаемой зоны):

☐ Да ☐ Нет

Количество: \_\_\_\_\_ (рекомендованное количество 1 шт. на объект).

**2. Магнит сервисный МС-001** (для проверки работоспособности извещателя):

☐ Да ☐ Нет

Количество: \_\_\_\_\_ (рекомендованное количество 2 шт. на объект).

**3. Комплект очистительной жидкости для оптических поверхностей ОП-001** (набор включает 6 бутылочек с жидкостью, предназначенной для очистки стекла извещателя):

☐ Да ☐ Нет

Количество: \_\_\_\_\_ (рекомендованное количество 1 шт. на 40-50 извещателей, но не менее 1 на объект).

**4. Набор для чтения журнала событий «СПАРК»** (позволяет подключить извещатель к персональному компьютеру через USB порт, изменять режим работы подогревателя, а также считывать журнала событий из памяти извещателя; «персональный компьютер в комплект НЕ ВХОДИТ!»):

☐ Да ☐ Нет

Количество: \_\_\_\_\_ (рекомендованное количество 1 шт. на объект)

**5. LUXE Смазка Литол-24 300 г.** (смазка для резьбовых соединений извещателя (кабельные вводы и т.д.):

☐ Да ☐ Нет

Количество: \_\_\_\_\_ (рекомендованное количество 1 шт. на 80-100 извещателей, но не менее 1 на объект).

**6. Уплотнительное кольцо крышки клеммного отсека извещателя пламени «СПАРК»**

☐ Да ☐ Нет

Количество: \_\_\_\_\_ (рекомендованное количество 1 шт. 10 извещателей, но не менее 1 на объект).

**Дополнительные пожелания:**